

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	FUSIBLES	16478

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- 1.1.1 Les fusibles utilisés dans les démarreurs de moteurs, centre de moteurs, interrupteurs à fusibles seront de type HRC forme J et L.
- 1.1.2 Fusibles HRC à haut pouvoir de rupture: pouvoir maximal de coupure de 200 KA. Symétriques.
- 1.1.3 Pour les artères: Fusibles classe J ou L à action rapide selon les besoins.
- 1.1.4 Pour les moteurs: Fusibles JT ou LT à action temporisée (500% du courant nominal pendant 10 secondes.