

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	MOTEURS DE 1 A 200 HP	16802

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- 1.1.1 Tous les moteurs posés devront être à haut rendement énergétique. Tel que défini par le standard d'Hydro-Québec.

PARTIE 2 - - PRODUITS

- 2.1.1 Voir section 15000.

PARTIE 3 - PARTIE 3 - EXÉCUTION

- 3.1.1 Voir section 16811.

PARTIE 4 - PARTIE 4 - RACCORDEMENTS

- 4.1.1 Les raccordements électriques entre le moteur et le câble d'alimentation seront faits avec des connections de marque Thomas & Betts de type MD. Le connecteur de type MD sera accompagné de l'embout isolant modèle MD Boot tel que le calibre nécessaire.
- 4.1.2 Tous les moteurs de 2 HP et moins seront munis de prises de courant verrouillables et seront alimentés à 120/208V.