

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	SECHOIR A MAINS	16868

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- 1.1.1 Les sècheurs à mains électriques seront installés seulement dans les salles de toilettes, vestiaires et salles de douches des nouvelles constructions.

PARTIE 2 - PRODUITS

- 2.1.1 Sècheurs de marque Husky, modèle XLERATOR # 46017, 120 Vca, 1375 watts pour les secteurs sans bureaux avoisinants.
- 2.1.2 Sèche-mains de marque COMAC ONE, 120 Vca, fini acier inox pour les secteurs avec bureaux avoisinants.
- 2.1.3 Sècheurs de marque Nova, modèle AIRMAX CHROME ORIENTABLE pour les vestiaires et salles de douches.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

- 3.1.1 Les sècheurs à mains devront être installés à 1200 mm centre à partir du sol. Prévoir un fini convenable.