

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	ÉTANCHEITE DES TUNNELS MASTIC DE CALFEUTREMENT DES JOINTS	07901

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

Non applicable

PARTIE 2 - PRODUITS

- 2.1.1 Mastic d'étanchéité à base de polyuréthane à un composant, conforme aux spécifications de la norme ONGC CAN2-19-GP-16M.
- 2.1.2 Le mastic utilisé pour calfeutrer les joints dans les planchers doit être autonivelant.

PARTIE 3 - INSTALLATION

- 3.1.1 Installer selon les recommandations du fabricant.