

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	FINIS INTERIEURS	09000

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- 1.1.1 Exiger une cure minimale de 28 jours du béton avant la pose de tout fini de plancher.
- 1.1.2 Les marches des escaliers d'issue seront en tôle striée, en tôle recouverte de giron de caoutchouc, en pannes d'acier bétonnées ou en béton coulé.
- 1.1.3 Toujours utiliser des plinthes en caoutchouc. Pour les quantités supérieures à 3800 pieds linéaires, utiliser des plinthes de la compagnie Amtico.